

## Tillägg PM Vänersborg Hunneberg 1:9.

- Avlopp ej godkänt av Vänersborgs kommun. Avloppsanläggning förnyad december 2015. I samband med att avloppsanläggningen förnyades 2015 byttes också avloppsrör under bostadsbyggnaden. Enligt uppgifter från Söne Rör AB (Lidköping) och MLS Entreprenad AB (Lidköping).
- Braskamin är godkänd att eld i enligt Norra Älvsborgs Sotaren AB.
- Garage. Innerväggar och tak har beklädnad av asbestskivor.
- Ventilationskanaler i bostadshus bedöms vara av asbeströr. På krypvinden syns ventilationskanalerna vara av asbest.